

## RAPORT Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

**Nazwa Zarządu Drogi:** Urząd Gminy Nowinka

**Nazwa obiektu:** Most drogowy

**JNI:** brak

**Nr drogi i kilometraż:** Droga nr 102366B



---

**data opracowania:** listopad 2017r.

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 2/M/Nowinka/2017**


**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): brak	5	JAD: Urząd Gminy Nowinka									
2	Nr drogi: 102365B	6	Najbliższa miejscowość: Józefowo									
3	Kilometraż: 1+030	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek Królewianka									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: Beton	8	Długość obiektu: 4,30m									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	PT	UT						3	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	PT	WT	UT						3	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	RA	DA	WT						4	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	brak										
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	UB	KB	WB	RB	OB				3	nie	
6	Belki podporeczne, gzymsy	WB	KB	UB	NB	OB				2	nie	
7	Urządzenia odwadniające	brak										
8	Izolacja pomostu	CA								0	nie	
9	Konstrukcja pomostu	WB	KB	UB	NB	OB				2	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych											
11	Łożyska	brak										
12	Urządzenia dylatacyjne	brak										
13	Przyczółki	NB	WB	OB	KB	UB	RB	CB		2	nie	
14	Filary	brak										
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	PT	UT	UB	PB			2	nie	
16	Przeguby	brak										
17	Konstrukcje oporowe, skrzydelka	brak										
18	Urządzenia ochrony środowiska	brak										
19	Zakotwienia cięgien	brak										
20	Cięgna	brak										
21	Urządzenia obce	brak										
Stan pogody: słonecznie		Ocena średnia obiektu:								2,33		
Temperatura: + 7° C		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>								2,00		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b>												
Należy niezwłocznie, oznakowaniem pionowym, wprowadzić na moście ograniczenie poruszania się pojazdów o łącznej masie do <b>3,5 ton</b> (znaki B-18) po obu stronach mostu.												
Również przy wjeździe z drogi wojewódzkiej należy ustawić znak B-18 z ograniczeniem do <b>3,5 ton</b> z napisem (dotyczy mostu w km 1+030). Poruszanie się pojazdów o większym tonażu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu publicznego a nawet zagrożenie katastrofą budowlaną.												
Most jest ogólnie w stanie przedawaryjnym i w najbliższych latach konieczna jest jego przebudowa lub rozbiorka i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego (mostu lub przepustu).												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b>												
Nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr						Ograniczenie**			Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b>												
Wykonano zalecenia protokołu nr 2/M/Nowinka/2016 z dnia 03.11.2017r. w zakresie wprowadzenie oznakowania pionowego ograniczenia nośności mostu do 8 ton.												

### WNOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do 3.5 [Mg]	Tak	A
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	nie	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: nie		

### WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. inż. Jarosław Andraka	PDI./0001/OWOK/03		15.11.2017r
2. mgr inż. Marcin Sieńkowski			

### DECYZJA / WNIOSEK\* ZARZĄDU DRÓG:

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis


### Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

### DECYZJA ZARZĄDCY DROGI (Wójta):

2.12.2017r. *manha* *swietawenie planu-ego* *opraczenie 3.5f 8*

Data: 2.12.2017r. .....

  
mgr Dariusz Winiewicz  
pieczęć i podpis

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 290 z 2016r z późniejszymi zmianami) w zakresie obowiązkowych przeglądów rocznych.

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*