

ODPOWIEDŹ nr 3

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „**Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Szczebra – Miejsce Pamięci w km 0+120-0+960, dł. Odcinka 0,840 km.**”

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2021/BZP 000074562/01 z dnia 2021-06-07.

Działając na podstawie art.284 ust.2 i ust.6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019, poz. 2019, z póź. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1. W udostępnionym przedmiarze robót w pozycji 15 widnieje:

15.	KNR 2-31 t. 0311/01/06 Nr ST- 05.03.05	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z mieszanki bitumicznej, wmontowanie odbłyśników, pomalowanie pasów na przejściu, szer. 4,0m, dł. na szerokości nawierzchni bitum -4,0 m, najazdy po 0,50m	szt	1
-----	---	--	-----	---

Prosimy o określenie rodzaju odbłyśników oraz ich ilości.

Odpowiedź:

Odbłyśniki wkręcane, 2 czerwone i 2 białe.